



Fylgiskjal B

Meting: Krøv og ynskir eru komin afturat frá skúlanum, t.e. upp til og eftir at skúlin var handaður Mentamálaráðnum og tikin í nýtslu.

16. november 2018

Ynskir og krøv	Kostnaður kr.	Viðmerking	Raðfesting	Raðfesting 1	Slag
Gøtur og rampur til røðslutarna uttanfyri	450.000,00	er ikki loyst í projekt	1	450.000,00	Atkomuviðurskiptið
Hurð og umbygging av høvuðsinnngongd	550.000,00	Hurð til røðslutarna kann brúkast, tá ið vindur er.	1	550.000,00	Atkomuviðurskiptið
Fílsar ella asfalt á gøtu niðan til økið við høvuðsinnngongd	250.000,00	Er ikki loyst í projektinum. Atkoman er serliga trupul fyri røðslutarna	1	250.000,00	Atkomuviðurskiptið
Gera avsetingarplass til røsluðtarna við høvuðsinnngongd	150.000,00	Er ikki loyst í projektinum	1	150.000,00	Atkomuviðurskiptið
Gera umstøður til rusk frá skúla og køk	220.000,00	Er ikki loyst nóg væl í projektinum	1	220.000,00	Atkomuviðurskiptið
Atgongd fyri røðslutarna til elevotorar	450.000,00	Er ikki við í projekt	1	450.000,00	Atkomuviðurskiptið
Broyta neyðljósskipan	325.000,00	Armatúr vóru útgingin og loysin má broytast.	1	325.000,00	Brunatrygd
Framleiða og uppseta skeltir til rýmingarleiðir	150.000,00	er ikki loyst í projekt	1	150.000,00	Brunatrygd
Broyta lás í hurðum í rýmingarleið	275.000,00	Er ikki loyst fyri hurðar inn til trappukjarnur	1	275.000,00	Brunatrygd
Broyting av eldsløkkingaranleg til servararúm	75.000,00	Projekt má broytast	1	75.000,00	Brunatrygd
Gasskáp til uttandura fløskur	130.000,00	Áðrenn loyvi verur givið, skal trygar hurðar setas fyri gasskáp	1	130.000,00	Brunatrygd
Manglandi hondlistar v.m. í atrium	350.000,00	Er ikki við í projekt	1	350.000,00	Persónstrygd
Loft í fimleikarhøll skal alt broytast/festast	450.000,00	Lofti er ikki egna til ítróttarhøll og er ofta um at detta niður. Høllin er við avmarkaðari nýtslu í løtini	1	450.000,00	Persónstrygd
Rýmingarleiðir uttandura í lendi	250.000,00	Er ikki við í projektinum. Lendi er óslætt og ikki tol at ganga á sum er.	1	250.000,00	Persónstrygd
Ljós til rýmingarleið á takinum	115.000,00	Er ikki við í projektinum	1	115.000,00	Persónstrygd
Gøtuljós millum Glasir og handilsskúlan	350.000,00	Er ikki við í projekt	1	350.000,00	Persónstrygd
Útsúgving til pussiverkstað	350.000,00	Er ikki við í projekt	1	350.000,00	Arbeisumhvørvið
Útsúgving til spraytikabinu	450.000,00	Manglar liðuggerð og erstatningsluft	1	450.000,00	Arbeisumhvørvið
Manglandi ventilatión á timburverkstað	350.000,00	Til t.d. svevstøð í rúminum, so tað ikki verur innanda	1	350.000,00	Arbeisumhvørvið
Nakrar hurðar mangla til køkin	175.000,00	Er ikki við í projekt	1	175.000,00	Arbeisumhvørvið
Ljósviðurskiptið eru als ikki nøktandi	1.150.000,00	Onki arbeiðsljós til serhøllir er við í projektinum v.m. Livir ikki upp til ásettu krøv (DS700)	1	1.150.000,00	Arbeisumhvørvið
Samanlagt fyri ynskir sum eru neyðug	7.015.000,00			7.015.000,00	